

Brennwerte und Gasbeschaffenheiten des Verteilnetzbetreibers NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH

Veröffentlichung gem. § 23 c Abs. 6 Nr. 1 EnWG



Gasbeschaffenheiten des Verteilnetzes

Gasbeschaffenheit	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
Abrechnungsbrennwert in kWh/m ³	11,533	11,502	11,501	11,464	11,475	11,535	11,517	11,552	11,521	11,551	11,481	11,521
Normdichte in kg/m ³	0,7895	0,7807	0,7871	0,7826	0,7837	0,7980	0,8042	0,8041	0,7898	0,7881	0,7908	0,7915
CO ₂ -Gehalt in mol %	1,118	0,865	1,077	1,000	1,066	1,330	1,467	1,531	1,062	0,937	1,087	1,065

Abrechnungsbrennwerte der Ein- und Ausspeisepunkte in kWh/m³

Netzkopplungspunkt	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
Heilbronn-Ost	11,532	11,501	11,499	11,465	11,486	11,536	11,524	11,534	11,524	11,535	11,482	11,525
Kirchheim	11,483	11,475	11,432	11,455	11,453	11,499	11,509	11,535	11,515	11,524	11,486	11,526
Adelsheim	11,566	11,543	11,546	11,467	11,455	11,572	11,507	11,567	11,524	11,599	11,482	11,513
Eschenau	11,534	11,493	11,493	11,462	11,468	11,521	11,516	11,530	11,506	11,541	11,476	11,534
Neuenstadt	11,503	11,481	11,470	11,458	11,475	11,529	11,512	11,534	11,499	11,527	11,476	11,526
Kleinaltdorf	11,537	11,501	11,509	11,463	11,466	11,534	11,506	11,586	11,517	11,580	11,479	11,511

Normdichte der Ein- und Ausspeisepunkte in kg/m³

Netzkopplungspunkt	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
Heilbronn-Ost	0,7871	0,7782	0,7858	0,7822	0,7859	0,8011	0,8043	0,8029	0,7835	0,7835	0,7872	0,7854
Kirchheim	0,7664	0,7600	0,7627	0,7723	0,7811	0,7883	0,8012	0,8027	0,7838	0,7687	0,7690	0,7644
Adelsheim	0,8050	0,8030	0,8050	0,7910	0,7950	0,8030	0,8040	0,8150	0,7910	0,8050	0,8130	0,8100
Eschenau	0,7921	0,7820	0,7873	0,7829	0,7803	0,7972	0,8040	0,8025	0,7846	0,7830	0,7882	0,7902
Neuenstadt	0,7756	0,7690	0,7767	0,7809	0,7870	0,8011	0,8013	0,8027	0,7847	0,7758	0,7777	0,7846
Kleinaltdorf	0,7948	0,7843	0,7901	0,7843	0,7784	0,7927	0,8047	0,8043	0,8044	0,7984	0,7982	0,8050

CO₂-Gehalt der Ein- und Ausspeisepunkte in mol %

Netzkopplungspunkt	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
Heilbronn-Ost	1,037	0,786	1,044	0,985	1,121	1,390	1,457	1,511	0,862	0,752	0,998	0,875
Kirchheim	0,432	0,283	0,409	0,701	1,010	1,083	1,400	1,496	0,947	0,382	0,465	0,268
Adelsheim	1,600	1,500	1,550	1,260	1,480	1,580	1,660	1,890	1,090	1,500	1,730	1,620
Eschenau	1,204	0,911	1,089	1,027	0,953	1,309	1,462	1,505	0,979	0,831	1,030	1,000
Neuenstadt	0,704	0,549	0,813	0,963	1,173	1,424	1,420	1,514	1,023	0,616	0,738	0,880
Kleinaltdorf	1,286	0,974	1,160	1,053	0,905	1,210	1,464	1,499	1,498	1,314	1,265	1,480