

## Brennwerte und Gasbeschaffheiten des Verteilnetzbetreibers NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 Nr. 7 GasNZV



### Gasbeschaffheiten des Verteilnetzes

Gasbeschaffheit	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
Abrechnungsbrennwert in kWh/m <sup>3</sup>	11,263	11,269	11,271	11,297	11,376	11,246	11,253	11,271	11,262	11,262	11,268	11,291
Normdichte in kg/m <sup>3</sup>	0,7451	0,7480	0,7547	0,7592	0,7875	0,7488	0,7487	0,7528	0,7464	0,7468	0,7477	0,7605
CO <sub>2</sub> -Gehalt in mol %	0,421	0,497	0,751	0,881	0,976	0,426	0,362	0,644	0,462	0,468	0,479	0,916

### Abrechnungsbrennwerte der Ein- und Ausspeisepunkte in kWh/m<sup>3</sup>

Netzkopplungspunkt	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
Heilbronn-Ost	11,261	11,265	11,269	11,287	11,381	11,233	11,240	11,262	11,261	11,261	11,266	11,293
Kirchheim	11,261	11,292	11,271	11,289	11,365	11,237	11,240	11,255	11,255	11,240	11,276	11,319
Adelsheim	11,286	11,334	11,287	11,399	11,349	11,308	11,306	11,362	11,314	11,335	11,330	11,321
Eschenau	11,261	11,259	11,271	11,291	11,376	11,239	11,241	11,270	11,264	11,261	11,264	11,273
Neuenstadt	11,261	11,292	11,268	11,292	11,364	11,232	11,241	11,250	11,251	11,241	11,277	11,317
Kleinaltdorf	11,261	11,258	11,270	11,296	11,350	11,269	11,285	11,279	11,266	11,262	11,264	11,268

### Normdichte der Ein- und Ausspeisepunkte in kg/m<sup>3</sup>

Netzkopplungspunkt	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
Heilbronn-Ost	0,7444	0,7467	0,7541	0,7557	0,7867	0,7441	0,7438	0,7501	0,7458	0,7462	0,7467	0,7616
Kirchheim	0,7452	0,7570	0,7591	0,7573	0,7837	0,7464	0,7438	0,7491	0,7450	0,7437	0,7557	0,7805
Adelsheim	0,7535	0,7682	0,7628	0,7962	0,7939	0,7843	0,7721	0,7821	0,7729	0,7764	0,7824	0,7792
Eschenau	0,7443	0,7443	0,7537	0,7572	0,7877	0,7477	0,7440	0,7522	0,7457	0,7459	0,7447	0,7514
Neuenstadt	0,7455	0,7572	0,7582	0,7586	0,7840	0,7453	0,7451	0,7493	0,7461	0,7442	0,7563	0,7797
Kleinaltdorf	0,7443	0,7441	0,7531	0,7587	0,7924	0,7553	0,7602	0,7545	0,7468	0,7461	0,7447	0,7452

### CO<sub>2</sub>-Gehalt der Ein- und Ausspeisepunkte in mol %

Netzkopplungspunkt	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
Heilbronn-Ost	0,401	0,463	0,729	0,772	1,589	0,215	0,198	0,561	0,440	0,449	0,446	0,956
Kirchheim	0,410	0,721	0,881	0,820	1,521	0,296	0,198	0,506	0,390	0,345	0,757	1,624
Adelsheim	0,670	1,050	1,020	2,020	2,110	1,850	1,190	1,520	1,370	1,420	1,660	1,570
Eschenau	0,398	0,400	0,727	0,820	1,655	0,356	0,202	0,627	0,449	0,439	0,371	0,614
Neuenstadt	0,425	0,736	0,862	0,870	1,520	0,275	0,260	0,560	0,437	0,367	0,791	1,592
Kleinaltdorf	0,399	0,393	0,705	0,864	2,036	0,744	0,747	0,706	0,492	0,446	0,371	0,378