

## Brennwerte und Gasbeschaffenheiten des Verteilnetzbetreibers NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 Nr. 7 GasNZV



### Gasbeschaffenheiten des Verteilnetzes

Gasbeschaffenheit	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21
Abrechnungsbrennwert in kWh/m <sup>3</sup>	11,266	11,265	11,266	11,268	11,276	11,353	11,292	11,299	11,326	11,378	11,311	11,322
Normdichte in kg/m <sup>3</sup>	0,7459	0,7467	0,7481	0,7484	0,7484	0,7640	0,7640	0,7599	0,7718	0,7696	0,7542	0,7567
CO <sub>2</sub> -Gehalt in mol %	0,419	0,453	0,504	0,517	0,477	0,783	0,989	0,881	1,236	1,014	0,617	0,678

### Abrechnungsbrennwerte der Ein- und Ausspeisepunkte in kWh/m<sup>3</sup>

Netzkopplungspunkt	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21
Heilbronn-Ost	11,268	11,265	11,270	11,270	11,276	11,367	11,302	11,322	11,334	11,382	11,319	11,322
Kirchheim	11,269	11,283	11,277	11,278	11,295	11,380	11,301	11,322	11,307	11,422	11,384	11,475
Adelsheim	11,271	11,281	11,261	11,288	11,326	11,390	11,301	11,266	11,380	11,413	11,259	11,459
Eschenau	11,262	11,258	11,259	11,263	11,265	11,351	11,285	11,298	11,295	11,346	11,267	11,269
Neuenstadt	11,269	11,281	11,276	11,279	11,296	11,380	11,297	11,329	11,312	11,414	11,386	11,454
Kleinaltdorf	11,261	11,258	11,256	11,258	11,258	11,304	11,263	11,265	11,257	11,322	11,258	11,259

### Normdichte der Ein- und Ausspeisepunkte in kg/m<sup>3</sup>

Netzkopplungspunkt	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21
Heilbronn-Ost	0,7459	0,7458	0,7494	0,7485	0,7483	0,7671	0,7699	0,7691	0,7748	0,7706	0,7557	0,7565
Kirchheim	0,7485	0,7577	0,7570	0,7567	0,7564	0,7682	0,7703	0,7701	0,7677	0,7799	0,7694	0,7889
Adelsheim	0,7488	0,7557	0,7486	0,7606	0,7650	0,7710	0,7700	0,7460	0,7870	0,7780	0,7440	0,7870
Eschenau	0,7448	0,7443	0,7453	0,7462	0,7452	0,7640	0,7657	0,7607	0,7649	0,7622	0,7455	0,7460
Neuenstadt	0,7487	0,7567	0,7568	0,7565	0,7572	0,7708	0,7707	0,7743	0,7705	0,7781	0,7702	0,7852
Kleinaltdorf	0,7448	0,7442	0,7434	0,7436	0,7437	0,7535	0,7458	0,7458	0,7462	0,7561	0,7437	0,7439

### CO<sub>2</sub>-Gehalt der Ein- und Ausspeisepunkte in mol %

Netzkopplungspunkt	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21
Heilbronn-Ost	0,413	0,419	0,542	0,514	0,472	0,846	1,175	1,170	1,328	1,037	0,652	0,672
Kirchheim	0,504	0,812	0,808	0,800	0,703	0,850	1,185	1,198	1,108	1,275	0,988	1,431
Adelsheim	0,510	0,750	0,540	0,920	0,910	0,940	1,190	0,430	1,720	1,260	0,390	1,400
Eschenau	0,392	0,380	0,420	0,451	0,395	0,784	1,084	0,914	1,021	0,825	0,416	0,435
Neuenstadt	0,516	0,780	0,809	0,792	0,736	0,958	1,234	1,354	1,217	1,237	1,015	1,347
Kleinaltdorf	0,391	0,376	0,357	0,367	0,363	0,571	0,420	0,436	0,449	0,675	0,370	0,385