

Brennwerte und Gasbeschaffenheiten des Verteilnetzbetreibers NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH

Veröffentlichung gem. § 23 c Abs. 6 Nr. 1 EnWG



Gasbeschaffenheiten des Verteilnetzes

Gasbeschaffenheit	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23
Abrechnungsbrennwert in kWh/m ³	11,532	11,516	11,473	11,535	11,558	11,469	11,530	11,558	11,608	11,570	11,513	11,491
Normdichte in kg/m ³	0,7925	0,7924	0,7938	0,7893	0,7867	0,7596	0,7788	0,7901	0,7872	0,7856	0,7754	0,7833
CO ₂ -Gehalt in mol %	1,176	1,132	1,168	1,091	0,944	0,310	0,688	1,103	0,924	0,922	0,656	0,911

Abrechnungsbrennwerte der Ein- und Ausspeisepunkte in kWh/m³

Netzkopplungspunkt	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23
Heilbronn-Ost	11,536	11,515	11,474	11,538	11,555	11,472	11,520	11,562	11,609	11,570	11,509	11,496
Kirchheim	11,491	11,490	11,487	11,536	11,550	11,442	11,528	11,557	11,602	11,540	11,490	11,463
Adelsheim	11,523	11,518	11,498	11,525	11,641	11,651	11,552	11,584	11,640	11,592	11,564	11,515
Eschenau	11,531	11,513	11,464	11,530	11,549	11,436	11,535	11,550	11,599	11,567	11,512	11,476
Neuenstadt	11,504	11,496	11,480	11,539	11,545	11,436	11,535	11,552	11,593	11,549	11,493	11,475
Kleinaltdorf	11,536	11,523	11,465	11,533	11,550	11,439	11,546	11,547	11,603	11,572	11,513	11,483

Normdichte der Ein- und Ausspeisepunkte in kg/m³

Netzkopplungspunkt	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23
Heilbronn-Ost	0,7916	0,7904	0,7946	0,7891	0,7847	0,7569	0,7745	0,7900	0,7869	0,7851	0,7736	0,7799
Kirchheim	0,7711	0,7646	0,7732	0,7901	0,7763	0,7554	0,7834	0,7872	0,7857	0,7894	0,7690	0,7661
Adelsheim	0,7980	0,8010	0,8000	0,7980	0,8060	0,8060	0,7980	0,8050	0,7990	0,7970	0,7960	0,8030
Eschenau	0,7936	0,7934	0,7948	0,7874	0,7851	0,7576	0,7841	0,7874	0,7870	0,7837	0,7749	0,7847
Neuenstadt	0,7784	0,7697	0,7839	0,7918	0,7813	0,7581	0,7854	0,7908	0,7875	0,7877	0,7706	0,7724
Kleinaltdorf	0,7968	0,7996	0,7939	0,7878	0,7884	0,7581	0,7818	0,7884	0,7857	0,7833	0,7752	0,7884

CO₂-Gehalt der Ein- und Ausspeisepunkte in mol %

Netzkopplungspunkt	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23
Heilbronn-Ost	1,144	1,072	1,182	1,076	0,883	0,214	0,565	1,093	0,918	0,907	0,585	0,796
Kirchheim	0,593	0,381	0,636	1,058	0,605	0,225	0,759	0,958	0,913	1,044	0,464	0,455
Adelsheim	1,310	1,390	1,340	1,340	1,470	1,520	1,220	1,560	1,280	1,240	1,360	1,500
Eschenau	1,221	1,162	1,202	1,059	0,917	0,308	0,818	1,024	0,929	0,873	0,642	0,955
Neuenstadt	0,794	0,528	0,923	1,125	0,804	0,336	0,851	1,136	0,988	1,016	0,519	0,796
Kleinaltdorf	1,312	1,334	1,182	1,071	1,011	0,314	0,790	1,069	0,865	0,855	0,660	1,068